

МИНИСТЕРСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ
Изменение временного положения об организации учета расхода
холодной и горячей воды, использованной населением, и способ
организации оплаты за предоставленные услуги

от 30.06.2000

Мониторул Официал ал Р.Молдова N 102-105/294 от 17.08.2000

* * *

Утверждено
 Министерством окружающей среды
 и благоустройства территории
 Республики Молдова
 Приказ N 318 от 30.06.2000 г.

Временное положение об организации учета расхода холодной и горячей воды, использованной населением, и порядке оплаты за оказанные услуги изменяется следующим образом:

1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

"Обязательным условием приема на учет водомера, установленного у потребителя на одном из вводов систем холодного или горячего водоснабжения, является полное исключение возможности использования других вводов такого же назначения, не оборудованных приборами коммерческого учета водопотребления".

2. Пункт 13 изложить в следующей редакции:

"Расчет оплаты за тепловую энергию, использованную потребителем с водой из системы горячего водоснабжения, должен осуществляться по следующим формулам:

$R = T \times Q$, где

R - величина платы за тепловую энергию (леев);

T - действующий тариф на тепловую энергию (леев/Гкал);

Q - количество тепловой энергии, использованной потребителем с водой из системы горячего водоснабжения (Гкал);

$Q = k \times V \times g \times c \times (t_2 - t_1) \times \frac{1}{1000000}$, где

k - поправочный коэффициент, применяемый при отсутствии или выходе из строя системы принудительной циркуляции горячей воды ($k = 0,8$);

c - коэффициент удельной теплоемкости ($c = 1$ ккал/кг x град.С);

g - плотность воды ($g = 1000$ кг/м³);

t₁ - температура холодной воды (град.С);

t₂ - температура горячей воды (град.С).

Температуры t₂ и t₁ определяются по средним показаниям регистрирующих измерительных приборов, установленных соответственно на трубопроводе холодной водопроводной воды (t₁) до водоподогревателя и на трубопроводе горячей воды (t₂) на абонентском вводе системы горячего водоснабжения.

При отсутствии или выходе из строя вышеуказанных приборов t₁=5 град.С в отопительный период и t₁=15 град.С - в остальное время, t₂=50 град.С.

V - расход воды в системе горячего водоснабжения потребителя за отчетный период (м³).

Если этот расход зарегистрирован водомером, установленным у потребителя, $V = V_{ap}$, где V_{ap} - расход воды, зарегистрированный водомером (м³).

Если коммерческий учет расхода воды в системе горячего водоснабжения потребителя отсутствует, расчет объема водопотребления для определения количества тепловой энергии, содержащейся в израсходованной воде, должен производиться по следующей формуле:

$$V = \frac{(V_{tot} - \text{Сумма } V_{ap} - V_{pierd}) \times n_i}{N_{nec}}, \text{ где}$$

V_{tot} - общий расход воды всеми потребителями системы горячего водоснабжения, зарегистрированный за отчетный период водомером, установленным на трубопроводе холодной воды перед водоподогревателем данной системы (м³);

Сумма V_{ap} - общий расход воды, зарегистрированный за отчетный период водомером, установленным на трубопроводе горячей воды потребителей данной системы горячего водоснабжения (м³);

V_{pierd} - объем потерь воды в системе горячего водоснабжения, зарегистрированный за отчетный период водомером группового учета, установленным перед водоподогревателем и водомерами, установленными на вводах в жилые дома;

$n_{пес}$ - общее количество жителей, обслуживаемых системой горячего водоснабжения без индивидуального коммерческого учета горячего водопотребления;

$n_{пi}$ - количество человек, проживающих в квартире, для которой рассчитывается величина оплаты за горячее водоснабжение