

НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ В ЭНЕРГЕТИКЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об утверждении Положения о функционировании параллельно с
электроэнергетической системой электрических станций,
предназначенных для внутреннего пользования

N 227 от 29.11.2006

Мониторул Официал N 199-202/702 от 29.12.2006

Действуя согласно статьям 5 и 6 Закона № 137-XIV от 17.09.98 г. об электрической энергии (ОМ № 111-113 от 17.12.98 г.) с целью регулирования отношений между распределительными или передающими предприятиями и потребителями-собственниками или обладателями электрических станций, предназначенных для внутреннего пользования, Административный совет Национального агентства по регулированию в энергетике

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о функционировании параллельно с электроэнергетической системой электрических станций, предназначенных для внутреннего пользования (прилагается).

2. Положение, указанное в п.1 настоящего постановления, вступает в силу со дня опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.

**ДИРЕКТОР
НАЦИОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ В ЭНЕРГЕТИКЕ
ДИРЕКТОР**

**Николае ТРИБОЙ
Анатол БУРЛАКОВ**

**Кишинэу, 29 ноября 2006 г.
№ 227.**

Утверждено
Решением Административного совета
НАРЭ № 227 от 29 ноября 2006 г.
Директор
Анатол Бурлаков

Зарегистрировано:
Министерство юстиции Республики Молдова
№ 476 от 25 декабря 2006 г.
Министр юстиции
Виталие Пырлог

ПОЛОЖЕНИЕ

**о функционировании параллельно с электроэнергетической
системой электрических станций, предназначенных
для внутреннего пользования**

Положение о функционировании параллельно с электроэнергетической системой электрических станций, предназначенных для внутреннего пользования, (далее - положение разработано в соответствии с Законом № 137-XIV от 17.09.98 г. об электрической энергии (ОМ № 111-113 от 17.12.98 г.) и согласно Правилам эксплуатации электроустановок потребителей (Москва. Энергоатомиздат, 1992 год), применяемым в Республике Молдова на основании приказа № 1 от 23.02.1993 года департамента энергетики, энергетических ресурсов и топлива, другим отраслевым нормативно-техническим актам.

I. Цель

1. Целью положения является регулирование отношений между собственником/обладателем электрической станции, предназначенной для внутреннего

пользования (далее - электрические станции), и передающим или распределительным предприятием в случае функционирования электрической станции параллельно с электроэнергетической системой.

II. Область применения

2. Положение применяется в случаях функционирования электрических станций, при необходимости, параллельно с электроэнергетической системой Республики Молдова.

III. Определения

В тексте настоящего положения используются следующие определения:

агентство - Национальное агентство по регулированию в энергетике;

Автономный режим работы электрической станции - работа электрической станции изолированно от электроэнергетической системы;

договорная мощность - наибольшая средняя мощность, зарегистрированная в течение 15 мин, оговоренная контрактом, которую потребитель вправе использовать на каждом месте потребления;

нормы - законы, стандарты, нормативно-технические и нормативно-экономические документы, правила, действующие на территории Республики Молдова, определяющие порядок ввода в эксплуатацию и технического обслуживания, технические параметры функционирования и защиты электрических установок, линий электроэнергетической системы;

параллельный режим работы электрической станции - работа параллельно с электроэнергетической системой электрической станции, присоединенной к электроэнергетической системе;

электростанция - любая техническая установка или комплекс таких установок, которые производят электроэнергию, используя разнообразные виды топлива (уголь, газ, нефтепродукты и т.п.) или другие энергоресурсы;

электростанция, предназначенная для внутреннего пользования, - любая электростанция, более 40 процентов среднегодовой выработки электроэнергии которой используется собственником для внутреннего потребления.

IV. Общие положения

3. При использовании электрической станции, которая работает или будет работать параллельно с электроэнергетической системой, необходимо внести изменения в контракт на поставку электрической энергии, заключенный между потребителем-собственником/обладателем электрической станции и поставщиком электроэнергии с учетом новых обстоятельств, возникших во взаимоотношениях между сторонами, по обстоятельствам.

4. Ввод в эксплуатацию электрических станций осуществляется в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также Правилами эксплуатации электроустановок потребителей. При эксплуатации электрической станции, работающей параллельно с электроэнергетической системой, потребитель-собственник/обладатель этой электрической станции обязан соблюдать все технические требования, предусмотренные нормами.

5. Не разрешена работа параллельно с электроэнергетической системой электрической станции, допущенной в законном порядке для работы в автономном режиме.

6. После вступления в силу настоящего положения, собственники/обладатели, чьи электрические станции работают параллельно с электроэнергетической системой, обязаны в течение одного месяца с даты его вступления в силу сообщить распределительному или передающему предприятию, по обстоятельствам, и Государственной энергетической инспекции о дате и порядке ввода в эксплуатацию этих станций.

7. В случае невыполнения требований п.6 настоящего положения электрические станции в установленном нормами порядке будут отключены от электрической сети.

8. Собственники/обладатели электрических станций, работающих параллельно с электроэнергетической системой, в случае продажи произведенной электрической энергии обязаны соблюдать требования действующих Правил рынка электроэнергии.

9. Собственник/обладатель электрической станции, который намеревается подключить электрическую станцию для параллельной работы с электроэнергетической системой, обязан соблюдать требования п.3.3.8 Правил эксплуатации электроустановок потребителей (Москва. Энергоатомиздат, 1992 год).

V. Технические требования

10. Учет расхода электроэнергии, потребленной из сети распределительного предприятия, и электроэнергии, произведенной на электрической станции, должен осуществляться согласно Положению об *измерении электрической энергии в коммерческих целях*.

11. Техническая эксплуатация электрических станций, предназначенных для внутреннего пользования, осуществляется в соответствии с действующими нормами, в том числе в соответствии с инструкцией по эксплуатации, разработанной производителем электрической станции.

VI. Присоединение к электрической сети

12. Присоединение электрической станции для параллельной работы с электроэнергетической системой осуществляется согласно требованиям, предусмотренным Правилами эксплуатации электроустановок потребителей или, при случае, Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей.

13. Присоединение электрической станции для параллельной работы с электроэнергетической системой осуществляется только в присутствии уполномоченных представителей собственника/обладателя электрической станции, монтажной организации и распределительного/передающего предприятия в срок до 5 рабочих дней с момента подписания собственником/обладателем электрической станции договора на поставку электроэнергии, составленного поставщиком.

14. Для параллельной работы с электроэнергетической системой допускаются лишь электрические станции, соответствующие проекту и действующим нормам.

VII. Финансово-экономические требования

15. Все затраты, связанные с присоединением электрической станции к электрической сети, несет обладатель/собственник этой станции.

16. При работе электрической станции параллельно с электроэнергетической системой услуги, оказанные, по необходимости, распределительным предприятием, оплачиваются по двухставочному тарифу, утвержденному агентством. Двухставочный тариф предусматривает оплату договорной электрической мощности, оговоренной обладателем/собственником электрической станции в контракте на поставку электрической энергии, а также оплату электрической энергии, потребленной из распределительной сети.

17. Величина договорной мощности должна быть указана в договоре на поставку электрической энергии, подписанном сторонами. Объем электрической энергии, потребленной из сети распределительного предприятия, определяется исходя из показаний средств учета.

18. В случае работы электрической станции параллельно с электроэнергетической системой услуги по передаче и диспетчеризации, при случае оказанные передающим предприятием, оплачиваются по тарифам, утвержденным агентством.

19. Агентством не регулируется тариф на электрическую энергию, произведенную на электрической станции.

20. Поставщик приобретает электрическую энергию, произведенную на электрической станции только в случае, если это предусмотрено законодательством, или, если он в ней нуждается и приобретение этой электроэнергии ведет к снижению затрат поставщика, связанных с услугами по поставке электроэнергии потребителям. Качество электроэнергии, отпускаемой электрической станцией, должно соответствовать действующим стандартам.

21. Потери электрической энергии, сопутствующие реактивной энергии, определяются согласно Инструкции *расчета технологического расхода электрической энергии в распределительных сетях в зависимости от величины коэффициента мощности в электроустановках потребителя*, утвержденной агентством.

22. В случае, когда распределительным или передающим предприятием обнаружено, что электрическая станция, несанкционированно работает параллельно с электроэнергетической системой, распределительное/передающее предприятие отключает электроустановки потребителя от электрической сети. Подключение этих установок осуществляется вновь только при условии выполнения потребителем требований, предусмотренных нормами.

VIII. Договор на поставку электрической энергии

23. Любой потребитель, намеревающийся использовать электрическую станцию параллельно с электроэнергетической системой, обязан, при случае, внести поправки/дополнения в договор на поставку электроэнергии с подписанием соответствующих дополнительных приложений к договору.

24. Поправка/дополнение существующего договора на поставку электроэнергии осуществляется составлением дополнительных приложений к договору с изложением в обязательном порядке следующих требований:

а) порядка фактурирования и оплаты потребителем договорной электрической мощности и потребленной из электрической сети электрической энергии, а также поставщиком - электрической энергии, отпущенной электрической станцией в электрическую сеть за расчетный период;

б) режима работы электрической станции параллельно с электроэнергетической системой на год.

25. К заключенному сторонами договору на поставку электроэнергии в обязательном порядке прилагается следующее:

а) схема электрической связи электрической станции с электрической сетью;

б) протокол согласования величин установок средств защиты и автоматики электрической станции с соответствующими средствами распределительного или передающего предприятия;

в) протокол испытаний работы электрической станции параллельно с электроэнергетической системой;

г) однолинейная измененная схема электроснабжения электроустановок потребителя (из акта разграничения электроустановок);

д) электрическая схема защиты и учета электрической энергии;

е) список ответственных лиц и номеров контактных телефонов обеих сторон;

ж) инструкция для ответственного персонала на случай аварийных ситуаций.

26. Перезаключение/заключение договора на поставку электроэнергии выполняется в течение 15 рабочих дней со дня обращения потребителя к поставщику с соответствующим заявлением.

IX. Заключительные положения

27. В положение могут быть внесены поправки и дополнения в соответствии с процедурой, предусмотренной законодательством.

28. Обстоятельства, не отраженные в настоящем положении, регулируются действующими нормами.