

**Ультразвуковые и электромагнитные расходомеры, включенные в Государственный реестр
приборов учета Республики Молдова.
Основные технические характеристики**

Тип расходомера	Ду, мм прямые участки до и после датчика (мм)	Диаметр условного прохода (мм)	Расходы, м ³ /час.		Давление измеряемой среды (МПа)	Предел относительной погрешности (м)
			Q min	Q max		
1	2	3	4	5	6	7
ДКР-3	L до : 10 Ду L после : 3Ду	80-4000	2,7	452000	2,5	±2,0 %
УРСВ-010М	L до : (3-40) Ду L после : (1-5) Ду	10-4200 50-4200	0,0002 Ду ²	0,03 Ду ²	2,5	±0,5 %
ЭХО-Р-01	каналы: ширина 4 м глубина 3 м	100 мм до 3,0 м				±3 %
УЗРС	50-1400	Ду: 50-140 мм скорость: 0,1-10 м/с			0,2-2,5	(1-5) % в зависимости от диапазона скорости
УРСВ-010	50-1600 в зависимости от местного сопротивления, до: 10-50 Ду после: 5 Ду	Ду:100-1400 мм	расход: Qmin Ду≤300 мм g _n =0,065 Ду для Ду>300 мм g _n =0,13 Ду		измерение проводится без потерь давления в трубопроводе	±1,5 % - ±4 % в зависимости от диапазона расходов и метода поверки
РСВУ-1400	Ду от 50 до 1400 мм со вставкой	Ду от 50 до 1400 мм	расход: 0,7-27695 м ³ /ч 0,1-10 м/с		измеряет без потери давления	(1-3) % в зависимости от диапазона точности прибора, основная для среднего расхода не более ±1 %
ULTRA FLOW	Ду 15 мм	Ду 15 мм	1,6		4,2	1 %
PT-868	10 Д/5 Д	Ду 50-1500 мм				1 % - 0,5 %

1	2	3	4	5	6	7
DF-868	10 Д/5 Д	Ду 50-3000 мм				1 % - 0,5 %
MAGFLO		Ду: 15-2000 мм				
SONOFLO SONO 4100, 3300		Ду: 2580 мм скорость: от 0-1 до 0-10 м/с			1; 1,6; до 4,0	±0,5 % - ±2 % в зависимости от диапазона расхода
SONOKIT		Ду: 80-4000 мм (одноканальный) Ду: 200-4000 (двухканальный)	Расход при V= 10 м/с 190-470000 м ³ /ч		1,6	±0,5 % - ±2 % в зависимости от диапазона расхода