



Republica Moldova

MINISTERUL CONSTRUCȚIILOR ȘI DEZVOLTĂRII TERITORIULUI

ORDIN Nr. 25
din 11.02.2009

**cu privire la modificarea documentului normativ
СНП 2.08.01-89 „Жилые здания”**

Publicat : 05.06.2009 în Monitorul Oficial Nr. 99-100 art Nr : 416

În temeiul Regulamentului Ministerului Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriului al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 971 din 11 august 2008;
În conformitate cu prevederile NCM A.01.03-96 „Principiile și metodologia reglementării în construcții. Modul de elaborare a documentelor normative”;
Avînd în vedere procesul-verbal nr. 10 din 25 decembrie 2008 al ședinței Comitetului Tehnic CT-C C.01 „Construcții și exigențe funcționale”,

ORDON:

1. Se aprobă Modificarea nr. 7 MD la documentul normativ СНП 2.08.01-89 „Жилые здания”, conform Anexei 1.
2. Modificarea nr. 7 MD СНП 2.08.01-89 „Жилые здания” se pune în aplicare începînd cu data de 01.03.2009.
3. Direcția reglementări tehnice va:
 - efectua înregistrarea acestui document normativ în modul stabilit;
 - asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
4. Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” va asigura eliberarea gratuită a copiilor de pe acest document normativ în construcții cu acoperirea doar a cheltuielilor de imprimare și copiere, multiplicarea și publicarea normativului și ordinului de aprobare a acestuia în ediția „Monitorul Construcțiilor”.

Ministrul **Construcțiilor**
și Dezvoltării Teritoriului **Vladimir BALDOVICI**

Nr. 25. Chișinău, 11 februarie 2009.

Anexa nr. 1
la ordinul Ministerului Construcțiilor
și Dezvoltării Teritoriului

nr. 25 din 11 februarie 2009

Modificarea documentului normativ

Modificarea nr.7 MD CНП 2.08.01-89 „Жилые здания” aprobată prin ordinul Ministerului Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriului nr. 25 din 11 februarie 2009, se pune în aplicare începînd cu data de 01.03.2009.

Capitolul 3 din CНП 2.08.01 - 89 „Жилые здания” de completat cu punctul 3.21 în următoarea redacție:

„3.21 Помещения квартир и общежитий (кроме санузлов, ванных комнат, душевых, постирочных, саун) следует оборудовать автономными оптико - электронными дымовыми пожарными извещателями, с категорией защиты IP 40.

Извещатели устанавливаются, как правило, на потолке. Допускается их установка на стенах и перегородках помещений не ниже 0,3 м от потолка и на расстоянии верхнего края чувствительного элемента извещателя потолка не менее 0,1 м”.