

OMCDTC25/2009

Внутренний номер: 331564

[Varianta în limba de stat](#)

[Карточка документа](#)



Республика Молдова

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

ПРИКАЗ Nr. 25

от 11.02.2009

**о внесении изменений в нормативный документ
СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания»**

Опубликован : 05.06.2009 в Monitorul Oficial Nr. 99-100 статья № : 416

На основании Положения о Министерстве строительства и развития территории Республики Молдова, утвержденного Постановлением Правительства № 971 от 11 августа 2008 г., в соответствии с требованиями нормативного документа НСМ А. 01.03-96 „Принципы и методология регулирования в строительстве. Порядок разработки нормативных документов”, согласно протоколу № 10 от 25.12.2008 заседания технического комитета СТ-С С.01 „Строения и функциональные требования” ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Изменение № 7 MD к нормативному документу СНиП 2.08.01-89 „Жилые здания” согласно приложению 1.

2. Изменение № 7 MD СНиП 2.08.01-89 „Жилые здания” ввести в действие начиная с 1.03.2009.

3. Управлению технического регулирования:

- зарегистрировать настоящий документ в установленном порядке;

- обеспечить публикацию настоящего приказа в Официальном мониторе Республики Молдова.

4. Научно-исследовательскому институту в строительстве „Incercom” обеспечить необходимый тираж, организовать размножение и опубликовать нормативный документ и приказ об его утверждении в издании «Monitorul Construcțiilor».

**Министр строительства
и развития территории
БАЛДОВИЧ**

Владимир

№ 25. Кишинэу, 11 февраля 2009 г.

Приложение 1
к Приказу Министерства строительства
и развития территории
№ 25 от 11 февраля 2009 г.

Внесение изменений в нормативный документ

Изменение № 7 MD СНиП 2.08.01-89 „Жилые здания”, утвержденное Приказом Министерства строительства и развития территории № 25 от 11 февраля 2009, вводится в действие начиная с 1.03.2009 года.

Раздел 3 СНиП 2.08.01-89 „Жилые здания” дополнить пунктом 3.21 следующего содержания:

„3.21 Помещения квартир и общежитий (кроме санузлов, ванных комнат, душевых, постирочных, саун) следует оборудовать автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями с категорией защиты IP 40.

Извещатели устанавливаются, как правило, на потолке. Допускается их установка на стенах и перегородках помещений не ниже 0,3 м от потолка и на расстоянии верхнего края чувствительного элемента извещателя потолка не менее 0,1 м”.