



Republica Moldova

GUVERNUL

HOTĂRÎRE Nr. 1228
din 13.11.2007

**pentru aprobarea Regulamentului privind achiziționarea,
proiectarea, instalarea, recepția și exploatarea aparatelor de evidență
a consumurilor de apă**

Publicat : 23.11.2007 în Monitorul Oficial Nr. 180-183 art Nr : 1287

În scopul reglementării procesului de instalare și exploatare a contoarelor de apă și optimizării activității de contorizare, Guvernul HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Regulamentul privind achiziționarea, proiectarea, instalarea, recepția și exploatarea aparatelor de evidență a consumurilor de apă, conform anexei nr.1.
2. Aparatele de evidență a consumului de apă aflate în exploatare și care corespund cerințelor tehnice de instalare și actelor normative în vigoare se vor utiliza până la uzarea lor completă în baza rezultatelor verificării metrologice sau deteriorării.
3. Organele centrale de specialitate ale administrației publice și organizațiile interesate, în termen de 3 luni, vor aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta hotărîre.
4. Autoritățile administrației publice locale, la finele fiecărui an, vor monitoriza desfășurarea lucrărilor de instalare a aparatelor de evidență la consumatori, în funcție de mijloacele de finanțare, conform prevederilor Regulamentului sus-menționat.
5. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 2.

Prim-ministru

Vasile TARLEV

Contrasemnează:

Ministrul economiei și comerțului
Ministrul administrației publice locale

Igor Dodon
Valentin Guznac

Nr. 1228. Chișinău, 13 noiembrie 2007.

Anexa nr. 1

la Hotărîrea Guvernului nr.1228
din 13 noiembrie 2007

REGULAMENT

**privind achiziționarea, proiectarea, instalarea, recepția
și exploatarea aparatelor de evidență a consumurilor de apă**

I. Dispoziții generale

1. Prezentul Regulament este elaborat în temeiul Codului civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 6 iunie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.82-86, art.661), Legii metrologiei nr.647-XIII din 17 noiembrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.13, art.124), Legii nr.105-XV din 13 martie 2003 privind protecția consumatorilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.126-131, art.507), Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr.1402-XV din 24 octombrie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.14-17, art.49).

2. În sensul prezentului Regulament, termenii utilizați semnifică următoarele:

aparat de evidență a apei (contor de apă) – aparat destinat pentru înregistrarea volumului de apă consumat;

aviz tehnic de înregistrare – document eliberat de Organismul Național de Metrologie în baza declarației solicitantului de a efectua lucrări de metrologie, impunând obligațiuni care decurg din actele normative în vigoare;

consum de apă – volumul de apă consumat din rețelele de distribuție centralizate sau din interiorul blocului, determinat în baza indicațiilor contoarelor instalate la utilizatori, iar în lipsa contoarelor, conform normelor de consum în vigoare;

operator (furnizor) – agent economic care, în baza contractului încheiat cu utilizatorul (consumatorul) sau utilizatorul casnic, livrează apă și evacuează apele uzate;

punct de delimitare (limită de separație) – loc în care se divizează rețelele de apă ale utilizatorului și operatorului, conform criteriului de proprietate;

tarif distinct – tarif destinat pentru achiziționarea, instalarea, verificarea metrologică periodică, recepția și exploatarea aparatelor de evidență a consumului de apă;

utilizator (consumator) – persoană fizică sau juridică care, în baza contractelor încheiate cu operatorul (furnizorul), consumă apă (potabilă, tehnologică, menajeră, ape uzate – în continuare apă) prin conectarea instalațiilor sale la rețelele respective în unul sau mai multe puncte de alimentare.

În cazul blocurilor locative, utilizatorul (consumatorul) este distribuitor de servicii de alimentare cu apă pînă la încheierea contractelor între operator (furnizor) și utilizatorii casnici;

utilizator casnic – orice persoană fizică care beneficiază de servicii de alimentare cu apă pentru necesități nelegate de activitatea de întreprinzător sau profesională;

verificarea metrologică a aparatelor de evidență (contoarelor) – modalitate de control metrologic legal, prin care se constată și se confirmă că un aparat de evidență îndeplinește cerințele indicate în reglementările de metrologie legală respective.

3. Prevederile prezentului Regulament se aplică tuturor raporturilor juridice apărute în legătură cu achiziționarea, proiectarea, instalarea, recepția și exploatarea aparatelor de evidență a consumului de apă.

4. Cerințele prezentului Regulament se extind asupra tuturor întreprinderilor și organizațiilor a căror activitate țin de alimentarea cu apă (operatori), precum și asupra instituțiilor publice, agenților economici și proprietarilor de locuințe, indiferent de forma lor de proprietate și apartenența departamentală.

5. Serviciile de alimentare cu apă se prestează doar în temeiul contractelor directe, încheiate între operator (furnizor) și utilizator (consumator) sau operator (furnizor) și utilizator casnic.

6. La proiectarea construcțiilor noi, reconstrucției sau reparației capitale a obiectivelor existente trebuie prevăzută în mod obligatoriu instalarea aparatelor de evidență pentru fiecare utilizator.

7. Nu se admite racordarea noilor utilizatori la rețelele centralizate de alimentare cu apă fără instalarea aparatelor de evidență.

8. Nu se admite recepția construcțiilor noi și a celor reconstruite și reparate capital fără instalarea aparatelor de evidență a consumului de apă.

9. Tipul concret al aparatelor de evidență trebuie selectat de către operator (furnizor), conform modelelor aprobate și incluse în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare al Republicii Moldova, cu includerea tipului respectiv în condițiile tehnice eliberate de operator.

10. Activitățile de achiziționare, instalare, exploatare, întreținere și reparație, înlocuire și verificare metrologică, în termenele indicate în lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal a aparatelor de evidență, se efectuează:

la bransamentele obiectivelor ce aparțin instituțiilor publice - în conformitate cu clauzele contractuale încheiate între utilizator și operator, din contul mijloacelor financiare prevăzute în bugetele publice;

la bransamentele obiectivelor ce aparțin agenților economici - în conformitate cu clauzele contractuale încheiate între utilizator și operator, din contul mijloacelor financiare proprii ale agenților economici;

la bransamentele blocurilor locative, aflate în exploatare - de către operator, din contul mijloacelor financiare, prevăzute în tarifele respective de alimentare cu apă și canalizare, calculate conform Metodologiei determinării, aprobării și aplicării tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate;

în apartamentele blocurilor locative, încăperile locuibile în cămine, precum și în case individuale - de către operator (furnizor) în baza contractului bilateral, prin aplicarea unui tarif distinct, aprobat de către autoritățile administrației publice locale pentru contorizarea consumului de apă. În lipsa contractului respectiv, toate lucrările de achiziționare, instalare, exploatare, întreținere și reparație, înlocuire și verificare metrologică a contoarelor de apă se execută din contul consumatorului.

II. Elaborarea documentației pentru instalarea aparatelor de evidență

11. Pentru obținerea condițiilor tehnice, utilizatorul depune o cerere la adresa operatorului, anexînd documentele ce confirmă dreptul de proprietate (posesie):

- a) contract de vânzare-cumpărare;
- b) contract de locațiune;
- c) certificat de moștenitor.

12. În termen de 10 zile lucrătoare din momentul depunerii cererii, operatorul examinează actele prezentate și eliberează condițiile tehnice pentru elaborarea documentației de proiect privind instalarea aparatului de evidență.

13. Elaborarea documentației de proiect pentru instalarea aparatelor de evidență se efectuează de către unitățile specializate în domeniu, care dețin licențe de activitate pentru toate categoriile de construcții, instalații și rețele de alimentare cu apă, sisteme interioare (art. 8 pct. 16) din Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind licențierea unor genuri de activitate).

La finalizarea lucrărilor de proiectare, unitățile specializate în domeniu coordonează documentația cu operatorul.

III. Executarea lucrărilor de instalare și recepție a aparatelor de evidență

14. Instalarea aparatelor de evidență se efectuează în conformitate cu documentația de proiect.

15. Lucrările de instalare a aparatelor de evidență sînt efectuate de către agenții economici ce dețin licență pentru desfășurarea activității de construcție a edificiilor și aviz tehnic de înregistrare, eliberat de Organismul Național de Metrologie.

16. Pe toată perioada de executare a lucrărilor de instalare a aparatelor de evidență, pînă la recepția acestora, responsabilitatea pentru integritatea și păstrarea aparatelor de evidență o poartă executantul lucrărilor.

17. După finalizarea lucrărilor de instalare a aparatelor de evidență se întocmesc acte privind îndeplinirea lucrărilor, conform anexei nr. 1 la prezentul Regulament.

18. Actul de recepție și punere în funcțiune a lucrărilor de instalare a aparatelor de evidență se

întocmește în cîte un exemplar pentru fiecare semnatar (anexa nr.1).

În baza acestui act se întocmește fișa de evidență a consumului de apă, conform anexelor nr. 4 sau nr. 5 la prezentul Regulament.

19. Utilizatorul este responsabil pentru păstrarea integrității aparatului de evidență și a sigiliilor aplicate.

IV. Exploatarea aparatelor de evidență

20. Exploatarea aparatelor de evidență include lucrările de întreținere, reparație, verificare metrologică și înlocuire a acestora.

21. Întreținerea aparatelor de evidență prevede:

a) cercetarea vizuală și controlul asupra stării sigiliilor aplicate;

b) înscrierea indicațiilor contoarelor;

c) întocmirea prescripțiilor, conform anexelor nr.6-10 și 14 la prezentul Regulament, după caz.

22. Reparația aparatelor de evidență se efectuează în ateliere specializate și include următoarele:

demonțarea aparatului și a elementelor asamblate;

desfacerea aparatului;

spălarea, curățirea elementelor corpului aparatului de tină și rugină (în caz de necesitate, prelucrarea de sablaj a corpului contorului);

depistarea și înlăturarea deranjamentelor (defectelor);

înlocuirea detaliilor uzate;

vopsirea, asamblarea, reglarea .

23. Verificarea metrologică a aparatelor de evidență se efectuează la expirarea termenului de verificare, stabilit în lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal, sau, la cererea operatorului, utilizatorului (verificare metrologică de expertiză), în laboratoarele cu competență tehnică respectivă, cu participarea părților interesate.

În cazul rezultatelor negative ale verificărilor metrologice, aparatul de evidență se înlocuiește.

24. La depistarea vizuală a unor defecțiuni, utilizatorii sînt obligați să informeze imediat operatorul din momentul constatării lor (nu funcționează mecanismul de calcul, sînt înregistrate scurgeri la conectări, este deteriorat ecranul, sînt rupte sigiliile ș.a.).

În cazul în care utilizatorul (consumatorul) nu a informat în timp de 72 ore despre defecțiunile depistate, iar operatorul a constatat acest fapt, se întocmește un act în care se înscriu defecțiunile și care este semnat de ambele părți, cu indicarea măsurilor și termenelor de înlăturare a lor, conform anexelor nr.11-13 la prezentul Regulament, după caz.

25. Demontarea de către utilizator a aparatelor de evidență, instalate la bransamente, se efectuează cu coordonarea prealabilă scrisă a operatorului.

Notă: Anexele nr. 2, 3 și 14 la prezentul Regulament se vor aplica în perioada exploatării aparatului de evidență.

Anexa nr. 1-14

la Regulamentul privind achiziționarea,
proiectarea, instalarea, recepția și exploatarea
aparatelor de evidență a consumurilor de apă

[anexa nr.1-14](#)

Anexa nr. 1
la Regulamentul privind
achiziționarea,

proiectarea, instalarea, recepția și
exploatarea aparatelor de evidență a
consumurilor de apă

(Formularul nr. A-1)

(operatorul / поставщик)

АКТ

de montare, recepție și punere în funcțiune a aparatelor de evidență a apei

АКТ

монтажа, приёмки и ввода в эксплуатацию приборов учёта воды

din „_____” _____ 200__

от

Subsemnatul, reprezentantul operatorului

Я, представитель поставщика

(telefon / телефон)

(funcția, numele, prenumele / должность, Ф.И.О.)

reprezentantul organizației care a montat instalațiile de contorizare

представитель организации, смонтировавшей водомерные узлы

(telefon / телефон)

(reprezentantul organizației, funcția, numele / представитель организации, должность, Ф.И.О.)

reprezentantul utilizatorului

представитель потребителя

(telefon / телефон)

(numele / Ф.И.О.)

am efectuat montarea, recepția și punerea în funcțiune a aparatelor de evidență a apei la obiectivul

произвели приём и ввод в действие приборов учёта на объекте

din _____, și

по _____ (adresă poștală / почтовый адрес) и _____ (adresă, numărul pe durata construcției / адрес, номер на время строительства)

Apa potabilă

на питьевую воду

Diametrul Диаметр	Tipul Тип	Nr. contorului № водомера	Verificat metrologic Метрологически поверен	Nr. certificatului de verificare metrologică № свидетельства метрологической поверки	Indicațiile Показания	Diametrul bransamentului Диаметр ввода	Locul montării Место установки

Apa caldă menajeră

на горячую воду

Diametrul Диаметр	Tipul Тип	Nr. contorului № водомера	Verificat metrologic Метрологически поверен	Nr. certificatului de verificare metrologică № свидетельства метрологической поверки	Indicațiile Показания	Diametrul bransamentului Диаметр ввода	Locul montării Место установки

Aparatele de evidență sînt montate în conformitate cu condițiile tehnice nr. _____ din _____,

Приборы учёта смонтированы в соответствии с

№

от

documentației de proiect nr. _____ din _____,

проектной документации №

от

fișei de lucru pentru branșare la rețele eliberată cu nr. _____ din _____

нарядом на подключение, выданным под №

от

Contoarele de apă se pun în funcțiune din data semnării prezentului act.

Водомеры вводятся в действие с даты подписания настоящего акта.

Actul este întocmit în trei exemplare.

Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах.

Reprezentantul organizației care a montat instalațiile de contorizare

Представитель организации, смонтировавшей водомерные узлы

(semnătura / подпись)

Reprezentantul utilizatorului

Представитель потребителя

(semnătura / подпись)

Reprezentantul operatorului

Представитель поставщика

(semnătura / подпись)

Anexa nr. 2
la Regulamentul privind
achiziționarea,
proiectarea, instalarea, recepția și
exploatarea aparatelor de evidență a
consumurilor de apă

(Formularul nr. A-2)

(operatorul / поставщик)

АКТ

de sigilare

АКТ

опломбирования

din „_____” _____ 200__

от

utilizatorul _____ **nr.** _____

Потребитель

(denumirea / наименование)

№

Denumirea obiectivului _____

Название объекта

Adresa _____

Адрес

Subsemnatul, reprezentantul operatorului _____

Я, представитель поставщика

(funcția, numele / должность, Ф.И.О.)

în prezența reprezentantului utilizatorului _____

в присутствии представителя потребителя

(funcția / должность)

(numele / Ф.И.О.)

am executat sigilarea: _____

произвел опломбирование

vanei _____ **mm, sigiliul nr.** _____, _____,

задвижки _____ мм, пломба № _____ (locul aflării / место нахождения)

vanei _____ **mm, sigiliul nr.** _____, _____,

задвижки _____ мм, пломба № _____ (locul aflării / место нахождения)

unirii contorului nr. _____, **tipul** _____, **diametrul** _____ **mm**

соединение водомера № _____ тип _____ диаметр _____ мм

cu țeava, sigiliul de protecție nr. _____, **avînd indicațiile** _____,

с трубопроводом, защитная пломба № _____ с показаниями

unirii contorului nr. _____, **tipul** _____, **diametrul** _____ **mm**

соединение водомера № _____ тип _____ диаметр _____ мм

cu țeava, sigiliul de protecție nr. _____, **avînd indicațiile** _____,

с трубопроводом, пломба № _____ с показаниями

filtrului de la instalația de contorizare cu contorul nr. _____, **sigiliul de protecție nr.** _____,

фильтра на водомерном узле с водомером № _____ защитная пломба № _____

filtrului de la instalația de contorizare cu contorul nr. _____, **sigiliul de protecție nr.** _____,

фильтра на водомерном узле с водомером № _____ защитная пломба № _____

obturatorului de la branșament din str. _____, **sigiliul de protecție nr.** _____,

заглушки на вводе с улицы _____ защитная пломба № _____

hidrantului de incendiu din str. _____, **sigiliul de protecție nr.** _____,

пожарного гидранта _____ защитная пломба № _____

Reprezentantul utilizatorului _____

Представитель поставщика
(semnătura / подпись)

(numele, prenumele / Ф. И. О.)

Reprezentantul utilizatorului _____

Представитель потребителя
(semnătura / подпись)

(funcția, numele, prenumele / должность, Ф.И.О)

Copia actului a fost primită la „___” _____ **200**_____

Копию акта получил

_____ (semnătura / подпись)

Anexa nr. 3
la Regulamentul privind
achiziționarea,

proiectarea, instalarea, recepția și
exploatarea aparatelor de evidență a
consumurilor de apă

(Formularul nr. A-3)

(utilizatorul / потребитель)

ACT

de desigilare

АКТ

распломбирования

din „_____” _____ 200__

от

Utilizatorul _____ **nr.** _____

Потребитель

(denumirea / наименование)

№

Denumirea obiectivului _____

Название объекта

Adresa _____

Адрес

Subsemnatul, reprezentantul operatorului _____

Я, представитель поставщика

(funcția, numele, prenumele / должность, Ф.И.О.)

în prezența reprezentantului utilizatorului _____

в присутствии представителя потребителя

(funcția / должностъ)

(numele, prenumele / Ф.И.О.)

am executat desigilarea: _____

произвел распломбирование

vanei _____ **mm, sigiliul de protecție nr.** _____, _____

задвижки

мм, защитная пломба №

(locul aflării / место нахождения)

vanei _____ **mm, sigiliul de protecție nr.** _____, _____

задвижки

мм, защитная пломба №

(locul aflării / место нахождения)

vanei _____ **mm, sigiliul de protecție nr.** _____, _____

задвижки

мм, защитная пломба №

(locul aflării / место нахождения)

unirii contorului nr. _____, **tipul** _____, **diametrul** _____ **mm,**

соединение водомера №

тип

диаметр

мм

cu țeava, sigiliul nr. _____, **cu indicațiile** _____,

с трубопроводом, пломба №

с показаниями

filtrului de la instalația de contorizare cu contorul nr. _____, **sigiliul de protecție nr.** _____,

фильтра на водомерном узле с водомером №

защтная пломба №

obturatorului de la branșament din str. _____, **sigiliul de protecție nr.** _____,

заглушки на вводе с улицы

защитная пломба №

hidrantului de incendiu din str. _____, **sigiliul nr.** _____.

пожарного гидранта

пломба №

Reprezentantul operatorului _____

Представитель поставщика

(numele, prenumele / Ф. И. О.)

(semnătura / подпись)

Reprezentantul utilizatorului _____

Представитель потребителя

(funcția, numele, prenumele / должность, Ф.И.О)

(semnătura / подпись)

Copia actului a fost primită la „____” _____ **200** _____

Копию акта получил

(semnătura / подпись)

Anexa nr. 4

**la Regulamentul privind
achiziționarea,**

**proiectarea, instalarea, recepția și
exploatarea aparatelor de evidență a
consumurilor de apă**

(Formularul nr. C-1)

(operatorul / поставщик)

FIȘA DE EVIDENȚĂ A CONSUMULUI DE APĂ

КАРТОЧКА УЧЁТА ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ

Utilizatorul nr. _____ din apartamentul / încăperea locuibilă în cămin, casa particulară

Потребитель № _____ из квартиры / жилого помещения в общежитии, индивидуального дома

Str. _____ nr. _____ bloc _____ ap. _____ tel. dom. _____ ser.

Ул. _____ № _____ кв. _____ тел. дом. _____ раб. _____

Numele, prenumele, patronimicul proprietarului (chiriașului)

Ф. И. О. собственника (арендатора)

**Contorul nr. _____, tipul _____, apă potabilă/menajeră, diam. _____ mm, locul inst. _____,
montat _____**

Счётчик № _____ тип _____ питьевая / горячая вода, Д _____ мм, место установки _____ установлен

**Sigilat: Contorul _____ nr. certificat. de verificare metrologică _____ unirea cont. cu țeava _____, inclusiv cu
filtru _____**

Опломб. : Счётчик № _____ паспорта метрологической проверки . _____ соедин. счётчика с трубой _____ включительно с
фильтром

**Contorul nr. _____, tipul _____, apă potabilă/menajeră, diam. _____ mm, locul inst. _____,
montat _____**

Счётчик № _____ тип _____ питьевая / горячая вода, Д _____ мм, место установки _____ установлен

Sigilat: Contorul _____ nr. certificat. de verificare metrolog. _____ unirea cont. cu țeava _____, inclusiv cu filtru _____

Опломб.: Счётчик _____ № паспорта метрологической поверки _____ № счётчика, соедин. с трубой _____ включительно с фильтром

Contorul nr. _____, tipul _____, apă potabilă/menajeră, diam. _____ mm, locul inst. _____, montat _____

Счётчик № _____ тип _____ питьевая / горячая вода, Д _____ мм, место установки _____ установлен

Sigilat: Contorul _____ nr. certificat. de verificare metrolog. _____ unirea cont. cu țeava _____, inclusiv cu filtru _____

Опломб. Счётчик _____ №. паспорта метрологической поверки _____ соедин. счётчика с трубой _____ включительно с фильтром

Contorul nr. _____, tipul _____, apă potabilă/menajeră, diam. _____ mm, locul inst. _____, montat _____

Счётчик № _____ тип _____ питьевая / горячая вода, Д _____ мм, место установки _____ установлен

Sigilat: Contorul _____ nr. certificat. de verificare metrolog. _____ unirea cont. cu țeava _____, inclusiv cu filtru _____

Опломб.: Счётчик _____ № паспорта метрологической поверки _____ соедин. счётчика с трубой _____ включительно с фильтром

Sigilat: Obturator _____ Obturator _____

Опломбировано: Заглушка

Заглушка

Ventil _____ Ventil _____

Вентиль

Вентиль

Numărul de locatari _____ persoane. Norma de consum _____ m³, tel. relații _____

Количество жильцов _____ человек. Норма водопотребления _____ м³, тел. для заявок

Fișa este întocmită în 2 exemplare, un exemplar se află la operator, iar al doilea – la utilizator.

Карточка составлена в 2 экземплярах, один из которых находится у поставщика, а второй у потребителя.

Reprezentantul operatorului _____

Представитель поставщика
(подпись)

(numele, prenumele / Ф. И. О.)

(semnătura /

(semnătura /

Data scoaterii indicațiilor contorului	Nr. contorului		Nr. contorului		Nr. contorului		Nr. contorului		Semnătura reprezentantului
	Indicațiile contorului	Consumul	Indicațiile contorului	Consumul	Indicațiile contorului	Con- sumul	Indicațiile contorului	Con- sumul	

Anexa nr. 5

**la Regulamentul privind
achiziționarea,**

**proiectarea, instalarea, recepția și
exploatarea aparatelor de evidență a
consumurilor de apă**

(Formularul nr. C-1)

(utilizatorul / потребитель)

FIȘA DE EVIDENȚĂ A CONSUMULUI DE APĂ

КАРТОЧКА УЧЁТА ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ

Utilizatorul nr. _____

Потребитель №

Denumirea întreprinderii / organizației: _____

Название предприятия / организации:

Str. _____ nr. _____, obiectivul _____,

Ул. _____ № _____ объект _____

_____, tel. _____

(numele, funcția persoanei responsabile / Ф.И.О., должность ответственного лица)

тел.

Branșamentul din strada: _____

Врезка с улицы:

Subutilizatori: _____

Субпотребители:

Contorul nr. _____, tipul _____ de apă _____

Счётчик №

тип

вода

Diametrul _____ mm, locul instalării _____, montat _____

Диаметр

мм, место установки

смонтирован

Sigilat: Contorul _____ nr. certificatului _____

Счётчик (data, luna, anul / дата, месяц, год) № сертификата

Borna directă _____ mm, _____, _____, _____

Прямой ввод мм, (nr. sigiliului / № пломбы) (sectorul / сектор) (culoarea / цвет)

Ventilul _____ mm, _____, _____, _____

Вентиль мм, (nr. sigiliului / № пломбы) (sectorul / сектор) (culoarea / цвет)

Ventilul _____ mm, _____, _____, _____

Вентиль мм, (nr. sigiliului / № пломбы) (sectorul / сектор) (culoarea / цвет)

Filtrul _____ mm, _____, _____, _____

Фильтр мм, (nr. sigiliului / № пломбы) (sectorul / сектор) (culoarea / цвет)

Obturator _____ mm, _____, _____, _____

Заглушка мм, (nr. sigiliului / № пломбы) (sectorul / сектор) (culoarea / цвет)

Unirea contorului cu țeava _____, _____, _____

Соединение счётчика с трубой (nr. sigiliului / № пломбы) (sectorul / сектор) (culoarea / цвет)

Clapetă reversibilă _____

Обратный клапан

Un exemplar al fișei se află la utilizator _____, _____

Один экземпляр карточки находится у потребителя
подпись)

(numele, prenumele, funcția / Ф.И.О., должность)

(semnătura /

Data citirii indicațiilor contorului	Indicațiile contorului	Volumul apei consumate m ³	Volumul apei uzate evacuate m ³	Semnătura reprezentantului operatorului	Responsabilul utilizatorului și funcția acestuia	Semnătura utilizatorului

Anexa nr. 6

**la Regulamentul privind
achiziționarea,**

**proiectarea, instalarea, recepția și
exploatarea aparatelor de evidență a
consumurilor de apă**

(Formularul nr. P-1)

(operatorul / поставщик)

PRESCRIPTIA nr. _____

ПРЕДПИСАНИЕ №

din „_____” _____ 200__

от

(numele, prenumele utilizatorului / Ф. И. О. потребителя)

(adresa poștală / почтовый адрес)

Reprezentantul operatorului _____

Представитель поставщика

(funcția, / должностъ,)

(numele / Ф.И.О.)

(semnătura / подпись)

Reprezentantul utilizatorului _____

Представитель потребителя

(gradul de rudenie, numele, prenumele / степень родства, Ф.И.О.)

(semnătura /

подпись)

Primit _____ **ex. de prescripție** _____

Получил

экз. предписания

(numele, prenumele / Ф.И.О.)

(semnătura /

подпись)

Anexa nr. 7

**la Regulamentul privind
achiziționarea,**

**proiectarea, instalarea, recepția și
exploatarea aparatelor de evidență a
consumurilor de apă**

(Formularul nr. P-2)

(utilizatorul / потребитель)

PRESCRIȚIA nr. _____ (pentru populație)

ПРЕДПИСАНИЕ №

din „_____” _____ 200__

от

(numele, prenumele utilizatorului; Ф. И. О. потребителя)

(adresa poștală; почтовый адрес)

Operatorul solicită:

Поставщик требует:

**Pînă la „_____” _____ 200__ efectuarea verificării metrologice de stat a
contoarelor de apă**

До _____ выполнить метрологическую поверку водомера (-ов)

Diam. _____ mm, tipul _____ nr. _____ indicații _____

Diam. _____ mm, tipul _____ nr. _____ indicații _____

Diam. _____ mm, tipul _____ nr. _____ indicații _____

Diam. _____ mm, tipul _____ nr. _____ indicații _____

Contorul trebuie să fie montat în conformitate cu condițiile de instalare eliberate de către operator, cu respectarea cerințelor tehnice față de contor prevăzute în documentația tehnică.

Водомер должен быть установлен в соответствии с техническими условиями монтажа водометров, выданными поставщиком с соблюдением технических норм.

Cererea pentru recepția contorului urmează să o comunicați la tel. _____

Заявку на прием водометра на учёт необходимо сообщить по телефону:

În cazul neîndeplinirii prescripției de verificare metrologică și punere în exploatare a contoarelor în termen de 60 de zile, plata pentru volumul consumat se va efectua conform normelor de consum aprobate, fără a lua în calcul indicațiile contoarelor în funcțiune și fără drept de recalculare (conform Hotărîrii Guvernului nr. 191 din 19 februarie 2002, cu modificările și completările ulterioare).

В случае невыполнения предписания по метрологической поверке и сдаче в эксплуатацию водометров в течение 60 дней плата за потребляемый объем будет взиматься в соответствии с утвержденными нормами потребления, без учета показаний работающих счетчиков и без права на перерасчет (в соответствии с Постановлением Правительства № 191 от 19 февраля 2002 г., с последующими дополнениями и изменениями).

În cazul în care contorul menționat nu va fi certificat metrologic, în locul lui utilizatorul casnic este obligat să monteze un alt contor, tipul căruia este stabilit de către operator.

Если вышеуказанный водометр не пройдет метрологическую поверку, то вместо него потребитель обязан установить другой водометр, тип которого необходимо согласовать с поставщиком.

Reprezentantul operatorului _____

Представитель поставщика

(funcția, / должностъ,)

_____ , _____

(numele, prenumele / Ф.И.О.)

(semnătura / подпись)

Reprezentantul utilizatorului casnic _____ , _____

Представитель потребителя (gradul de rudenie, numele, prenumele/ степень родства, Ф.И.О.) (semnătura / подпись)

Primit _____ ex. de prescripție _____ , _____

Получил

экз. предписания

(numele, prenumele/ Ф.И.О.)

(semnătura / подпись)

Anexa nr. 8

**la Regulamentul privind
achiziționarea,**

**proiectarea, instalarea, recepția și
exploatarea aparatelor de evidență a
consumurilor de apă**

(Formularul nr. P-3)

(operatorul / поставщик)

PRESCRIȚIA nr. _____ (pentru populație)

(для населения)

ПРЕДПИСАНИЕ №

din „_____” _____ 200__

от

(numele, prenumele utilizatorului; Ф. И. О. потребителя)

(adresa poștală; почтовый адрес)

Operatorul solicită:

Поставщик требует:

Pînă la „_____” _____ 200__ înlocuirea contoarelor de apă

До _____ заменить водомер(ы)

Diam. _____ mm, tipul _____ nr. _____ indicațiile _____

Diam. _____ mm, tipul _____ nr. _____ indicațiile _____

cu contoare cu diam. ____ mm, tipul _____

на водомеры diam. ____ mm, tipul _____

Contorul trebuie să fie montat în conformitate cu condițiile de instalare eliberate de către operator.

Водомер должен быть установлен в соответствии с условиями монтажа водомеров, выданными поставщиком.

Cererea pentru recepția contorului urmează să o comunicați la tel. _____

Заявку на прием водомера на учёт необходимо сообщить по телефону:

În cazul neîndeplinirii prescripției de înlocuire și punere în exploatare a contoarelor în termen de 60 de zile, plata pentru volumul consumat se va efectua conform normelor de consum aprobate, fără a lua în calcul indicațiile contoarelor în funcțiune și fără drept de recalculare (conform Hotărîrii Guvernului nr. 191 din 19 februarie 2002, cu modificările și completările ulterioare).

В случае невыполнения предписания по замене и сдаче в эксплуатацию водомеров в течение 60 дней плата за потребляемый объем будет взиматься в соответствии с утвержденными нормами потребления, без учета показаний работающих счетчиков и без права на перерасчет (в соответствии с Постановлением Правительства № 191 от 19 февраля .2002 г., с последующими дополнениями и изменениями).

Reprezentantul operatorului _____

Представитель поставщика

(funcția, / должность)

_____, _____

(numele, prenumele / Ф.И.О.)

(semnătura / подпись)

Reprezentantul utilizatorului _____, _____

Представитель потребителя

(gradul de rudenie, numele, prenumele/ степень родства, Ф.И.О.)

(semnătura / подпись)

Primit ____ ex. de prescripție _____, _____

Получил

экз. предписания

(numele, prenumele/ Ф.И.О.)

(semnătura / подпись)

Anexa nr. 9

**la Regulamentul privind
achiziționarea,**

**proiectarea, instalarea, recepția și
exploatarea aparatelor de evidență a
consumurilor de apă**

(Formularul nr. P-4)

(operatorul / поставщик)

PRESCRIȚIA nr. _____ (pentru agenți economici și instituții publice)

(для экономических агентов и публичных учреждений)

ПРЕДПИСАНИЕ №

din „_____” _____ 200__

от

(numele, prenumele utilizatorului / Ф. И. О. потребителя)

(adresa poștală / почтовый адрес)

Operatorul solicită:

Поставщик требует:

**Pînă la „_____” _____ 200__ efectuarea verificării metrologice de stat a
contoarelor de apă**

До

выполнить метрологическую поверку водомера (-ов)

Diam. _____ mm, tipul _____ nr. _____ cu indicațiile _____

Diam. _____ mm, tipul _____ nr. _____ cu indicațiile _____

Diam. _____ mm, tipul _____ nr. _____ cu indicațiile _____

Diam. _____ mm, tipul _____ nr. _____ cu indicațiile _____

Contorul trebuie să fie montat în conformitate cu condițiile de instalare eliberate de către operator.

Водомер должен быть установлен в соответствии с условиями монтажа водометров, выданными поставщиком.

Cererea pentru recepția contorului urmează să o comunicați la tel. _____

Заявку на прием водометра на учёт необходимо сообщить по телефону:

În cazul neîndeplinirii prescripției de verificare metrologică și punere în exploatare a contoarelor în termenul prescris, plata pentru volumul consumat se va efectua conform capacității de debit a bransamentului de apă, considerînd viteza apei în el de 1,5 metri pe secundă, în conformitate cu durata zilei de lucru a utilizatorului, pînă la momentul întocmirii actului de recepție și punere în funcțiune a instalației de contorizare a apei și fără drept de recalculare.

В случае невыполнения предписания по метрологической поверке и сдаче в эксплуатацию водометров в течение предписанного времени плата за потребляемый объем воды будет взиматься по пропускной способности водопроводного ввода при скорости движения воды 1,5 м/сек. за фактическое время работы в сутки от момента обнаружения и до момента составления акта приёмки в эксплуатацию узла учёта и без права на перерасчет.

În cazul în care contorul menționat nu va fi certificat metrologic, în locul lui, consumatorul este obligat să monteze un alt contor, tipul căruia este stabilit de operator.

Если вышеуказанный водометр не пройдет метрологическую поверку, то вместо него потребитель обязан установить другой водометр, тип которого необходимо согласовать с поставщиком.

Reprezentantul operatorului _____

Представитель поставщика

(funcția, / должность,)

_____ , _____

(numele, prenumele / Ф.И.О.)

(semnătura / подпись)

Reprezentantul utilizatorului _____ , _____

Представитель потребителя

(funcția, numele, prenumele / должность, Ф.И.О.)

(semnătura / подпись)

Primit _____ ex. de prescripție _____ , _____

Получил

экз. предписания

(numele, prenumele/ Ф.И.О.)

(semnătura / подпись)

Anexa nr. 10

**la Regulamentul privind
achiziționarea,**

**proiectarea, instalarea, recepția și
exploatarea aparatelor de evidență a
consumurilor de apă**

(Formularul nr. P-5)

(operatorul / поставщик)

PRESCRIȚIA nr. _____ (pentru agenți economici și instituții publice)

(для экономических агентов и публичных учреждений)

ПРЕДПИСАНИЕ №

din „_____” _____ 200__

от

(numele, prenumele utilizatorului / Ф. И. О. потребителя)

(adresa poștală / почтовый адрес)

Operatorul solicită:

Поставщик требует:

Până la „_____” _____ 200__ înlocuirea contoarelor de apă

До

заменить водомер(ы)

Diam. _____ mm, tipul _____ nr. _____ cu indicațiile _____

Diam. _____ mm, tipul _____ nr. _____ cu indicațiile _____

cu contoare cu diam. _____ mm, tipul _____

на водомеры diam. _____ mm, tipul _____

Contorul trebuie să fie montat în conformitate cu condițiile de instalare eliberate de către operator.

Водомер должен быть установлен в соответствии с техническими условиями монтажа водомеров, выданными поставщиком.

Cererea pentru recepția contorului urmează să o comunicați la tel. _____

Заявку на прием водомера на учёт необходимо сообщить по телефону:

În cazul neîndeplinirii prescripției de înlocuire și punere în exploatare a contoarelor în termenul prescris, plata pentru volumul consumat se va efectua conform capacității de debit a bransamentului de apă, considerînd viteza apei în el de 1,5 metri pe secundă, în conformitate cu durata zilei de lucru a utilizatorului, pînă la momentul întocmirii actului de recepție și punere în funcțiune a instalației de contorizare a apei și fără drept de recalculare.

В случае невыполнения предписания по замене и сдаче в эксплуатацию водомеров в течение предписанного времени плата за потребляемый объем воды будет взиматься по пропускной способности водопроводного ввода при скорости движения воды 1,5 м/сек. за фактическое время работы в сутки от момента обнаружения и до момента составления акта приёмки в эксплуатацию узла учёта, и без права на перерасчет.

Reprezentantul operatorului _____

Представитель поставщика

(funcția, / должность)

_____ , _____

(numele, prenumele / Ф.И.О.)

(semnătura / подпись)

Reprezentantul utilizatorului _____ , _____

Представитель потребителя

(funcția, numele, prenumele / должность, Ф.И.О.)

(semnătura / подпись)

Primit _____ ex. de prescripție _____ , _____

Получил

экз. предписания

(funcția, numele, prenumele / должность, Ф.И.О.)

(semnătura / подпись)

Anexa nr. 11

**la Regulamentul privind
achiziționarea,**

**proiectarea, instalarea, recepția și
exploatarea aparatelor de evidență a
consumurilor de apă**

(Formularul nr. A-4)

(operatorul / поставщик)

АКТ

de cercetare a evidenței și folosirii apei în apartamente / încăperi locuibile în cămine

АКТ

обследования состояния учёта и использования воды в квартирах / жилых помещениях в общежитиях

din „_____” _____ 200__

от

str. _____ nr. _____ bloc _____, ap. _____

(numele, prenumele proprietarului locuinței / Ф.И.О. собственника жилья)

telefon: la domiciliu _____ la serviciu _____

телефон домашний

служебный

Subsemnatul, reprezentantul operatorului _____,

Я, представитель поставщика

(funcția, numele / должность, Ф.И.О.)

în prezența proprietarului _____,

в присутствии собственника

(numele, proprietarului / Ф.И.О. собственника жилья)

precum și a locatarului _____

а также проживающего в данной квартире (numele, gradul de rudenie; Ф.И.О., степень родства)

am efectuat cercetarea stării tehnice a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare, a произвели обследование технического состояния сетей водопровода и канализации, сантехнического utilajului sanitar, a aparatelor de evidență și gradului de comodități al apartamentului.
оборудования, приборов учёта и степени благоустройства данной квартиры.

În apartament există:

В квартире имеются

racordări la coloana verticală a blocului de locuințe:

подключения к стоякам жилого дома:

la rețeaua de apă potabilă Diam. _____ mm, _____ unități;

по питьевой воде

la rețeaua de apă caldă Diam. _____ mm, _____ unități;

по горячей воде

Contoare instalate: (Установлены водомеры)

Apă potabilă:

Питьевая вода:

Diam. _____ mm, nr. cont. _____, tipul _____, montat, _____, locul inst. _____

Sigilat: SSM _____, nr. certificatului de verificare metrologică _____, unirea cu țeava _____, filtru _____

Diam. _____ mm, nr. cont. _____, tipul _____, montat, _____, locul inst. _____

Sigilat: SSM _____, nr. certificatului de verificare metrologică _____, unirea cu țeava _____, filtru _____

Apă caldă menajeră:

Горячая вода:

Diam. _____ mm, nr. cont. _____, tipul _____, montat, _____, locul inst. _____

Sigilat: SSM _____, nr. certificatului de verificare metrologică _____, unirea cu țeava _____, filtru _____

Diam. _____ mm, nr. cont. _____, tipul _____, montat, _____, locul inst. _____

Sigilat: SSM _____, nr. certificatului de verificare metrologică _____, unirea cu țeav _____, filtru _____

Încălzire autonomă

da/nu

Alimentare cu gaze

da/nu

Автономное отопление

Наличие газоснабжения

da/nu

Boiler

Cazan de baie cu gaze

da / nu

Наличие электробойлера

Наличие газовой колонки

Cadă de baie

da/nu

Duș

da/nu

Ванна

Душ

Blocul de locuințe are _____ etaje

Дом имеет

этажей

În apartament au viză de reședință _____ persoane, locuiesc _____ persoane

В квартире прописано

человек,

проживают

человек

La momentul examinării s-au depistat suplimentar următoarele:

На момент обследования дополнительно выявлено следующее:

În scopul eliminării încălcărilor depistate, se recomandă a efectua următoarele:

В целях устранения выявленных недостатков предлагаем выполнить следующие мероприятия:

și, în termenele indicate, să informați despre lucrările efectuate la tel. _____

и в указанные сроки сообщить о проделанной работе по телефону

Reprezentantul operatorului _____

Представитель поставщика

(numele, prenumele / Ф. И. О.)

(semnătura / подпись)

Reprezentantul utilizatorului _____

Представитель потребителя

(statutul / статус)

(semnătura / подпись)

Copia actului a fost primită la „___” _____ **200**_____

Копию акта получил

(semnătura / подпись)

Anexa nr. 12

**la Regulamentul privind
achiziționarea,**

**proiectarea, instalarea, recepția și
exploatarea aparatelor de evidență a
consumurilor de apă**

(Formularul nr. A-5)

(operatorul / поставщик)

АКТ

**de cercetare a evidenței și folosire a apei de către utilizatori: întreprinderi, organizații și alți agenți
economici**

АКТ

обследования состояния учёта и использования воды потребителями: на предприятиях, в организациях

и у других экономических агентов

din „_____” _____ 200__

от

(denumirea întreprinderii, organizației / наименование предприятия, организации)

(adresa poștală / почтовый адрес)

(numele, prenumele conducătorului / Ф.И.О. руководителя)

Subsemnatul, reprezentantul operatorului _____

Я, представитель поставщика

(funcția, numele, prenumele / должность, Ф.И.О.)

în prezența reprezentantului întreprinderii, organizației _____,

в присутствии представителя предприятия, организации

(funcția, numele, prenumele proprietarului / должность, Ф.И.О.)

am efectuat la fața locului cercetarea stării evidenței și folosirii apei

произвёл обследование с целью проверки состояния учёта и использования воды

Controlul a constatat:

Проверкой установлено:

În scopul înlăturării neajunsurilor depistate, se solicită executarea următoarelor măsuri:

В целях устранения имеющихся недостатков подлежит выполнить следующие мероприятия:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Referitor la măsurile întreprinse de Dvs. rugăm să ne comunicați la tel. _____

О выполненных вами мероприятиях просим сообщить по тел.

Reprezentantul operatorului _____

Представитель поставщика

(funcția, / должность,)

(numele, prenumele / Ф.И.О.)

(semnătura / подпись)

Reprezentantul utilizatorului _____,

Представитель потребителя

(numele, prenumele / Ф.И.О.)

(semnătura / подпись)

Primit ____ ex. de prescripție _____,

Получил

экз. предписания

(numele, prenumele / Ф.И.О.)

(semnătura / подпись)

la Regulamentul privind
achiziționarea,

proiectarea, instalarea, recepția și
exploatarea aparatelor de evidență a
consumurilor de apă

(Formularul nr. A-6)

(operatorul / поставщик)

ACT

**de inspectare a stării tehnice a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare, a aparatelor de
evidență a apei și a nivelului de confort al obiectivului**

АКТ

обследования технического состояния сетей водопровода и канализации, приборов учёта и степени
благоустройства объекта

din „_____” _____ 200__

от

Codul clientului Код клиента	Sectorul Сектор	Strada Улица	Blocul Дом	Apartamentul Квартира	Numele, prenumele Ф.И.О.

Subsemnatul, reprezentantul operatorului _____,

Я, представитель поставщика

(funcția, numele, prenumele / должность, Ф.И.О.)

în prezența proprietarului _____,

в присутствии домовладельца

(numele, prenumele / Ф.И.О.)

tel. de serviciu _____, tel. la domiciliu _____,

тел. рабочий

тел. домашний

precum și în prezența locatarului _____,

а также в присутствии жильца

(numele, statutul locatarului / Ф.И.О., статус жильца)

am efectuat inspectarea stării tehnice a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare ale obiectivului și aparatelor de evidență a apei,

произвели обследование технического состояния сетей водопровода и канализации к имеющимся строениям, приборов учета воды

precum și a nivelului de confort al obiectivului

и степени благоустройства

Ca urmare a inspectării s-a constatat:

В результате обследования установлено следующее:

A fost efectuată branșarea la rețelele de alimentare cu apă:

Выполнено подключение к водопроводным сетям:

Branșamentul nr. 1 _____

Ввод № _____ (se indică proprietarul rețelelor / указывается принадлежность сетей)

cu diametrul _____ mm din str. _____, contorul _____ mm,

с диаметром _____ мм с ул. _____ водомер _____ мм,

nr. _____, tipul _____, montat _____, _____,

№ _____ тип _____ смонтирован (poziția / позиция) _____ (locul instalării / место установки)

nr. sigiliului de protecție _____, sigiliul SSM _____, indicațiile _____

№ защитной пломбы _____ пломба Службы стандартизации и метрологии _____ (data / дата) показания

Branșamentul nr. 2 _____

Ввод № _____ (se indică proprietarul rețelelor / указывается принадлежность сетей)

cu diametrul _____ mm din str. _____, contorul _____ mm,

с диаметром _____ мм с ул. _____ водомер _____ мм,

nr. _____, tipul _____, montat _____, _____,

№ _____ тип _____ смонтирован (poziția / позиция) _____ (locul instalării / место установки)

nr. sigiliului de protecție _____, sigiliul SSM _____, indicațiile _____

№ защитной пломбы _____ пломба Службы стандартизации и метрологии _____ (data / дата) показания

A fost efectuată racordarea la:

Выполнено подключение к:

rețelele de canalizare _____, **cu diametrul** _____ **mm din str.** _____

канализационным сетям (proprietarul rețelelor / принадлежность сетей) диаметром _____ мм с ул.

fosa septică cu vidanjare ulterioară _____ **/ hazna** _____

выгребной яме с последующим вывозом _____ питательной яме

Apa se utilizează din: cișmea stradală _____ **/ cișmea de curte** _____

Вода используется из: _____ уличной водоразборной колонки _____ дворовой водоразборной колонки

în locuință _____ **/ în garaj** _____

в доме

в гараже

la irigarea: grădinii _____, **serelor** _____, **copacilor** _____

на полив:

огорода

теплиц

деревьев

Apa este încălzită: la aragaz _____ **; în boiler electric** _____;

Вода подогревается: _____ на газовой плите _____ электроподогрев

în cazan cu combustibil: _____;

водонагревателями на топливе _____ (combustibil solid, lichid, gazos / твёрдом топливе, жидком топливе, газе)

Este branșat la sistemul centralizat de furnizare a apei calde _____

Подключён к централизованному горячему водоснабжению

Locuința este dotată cu: duș _____, **cadă de baie** _____, **WC** _____,

В доме имеется:

душ

ванна

туалет

bazin _____, **cu dimensiunile** _____.

бассейн (de vară, de iarnă / летний, зимний) размерами

S-a atestat: mijloace de transport: _____,

Имеются:

транспорт

(motocicletă, autoturism, autobuz / мотоцикл, машина, автобус)

animale domestice: bovine, cabaline ____; porcine ____; ovine, caprine ____;

домашние животные: крупный рогатый скот

свиньи

овцы, козы

păsări de curte _____; iepuri _____.

домашние птицы

кролики

La momentul inspectării apa se furnizează _____

На момент обследования водой пользуются

(da sau nu / да или нет)

Conform cărții de imobil, la data de _____, sînt înregistrați cu viza de reședință ____ persoane,

По домово́й книге, на число

прописано

человек

locuiesc _____ persoane.

проживает

человек

Acte de proprietate pentru imobil: _____

Документы, подтверждающие собственность (Tipul documentului, data, numărul, proprietarul / название документа, дата, номер, владелец)

Ca urmare a controlului s-au depistat

următoarele: _____

Проверкой установлено:

În scopul remedierii neajunsurilor, Vă propunem să întreprindeți următoarele măsuri:

В целях устранения выявленных недостатков предлагаем выполнить следующие мероприятия:

Să achitați datoria debitoare, conform situației din „_____” _____ 200_, în sumă de ____ lei,

Оплатить имеющуюся задолженность
леев

в сумме

pînă la „_____” _____ 200_.

до

Despre măsurile întreprinse, rugăm să ne comunicați la tel: _____

О принятых мерах просим сообщить по тел.

Reprezentantul operatorului: _____

Представитель поставщика:

(semnătura / подпись)

Reprezentantul utilizatorului: _____

Представитель потребителя:

(statutul / статус)

(semnătura / подпись)

Primit ____ ex. de prescripție _____

Получил
подпись) экз. предписания

(numele, prenumele / Ф.И.О.)

(semnătura /

Anexa nr. 14

**la Regulamentul privind
achiziționarea,**

**proiectarea, instalarea, recepția și
exploatarea aparatelor de evidență a
consumurilor de apă**

(Formularul nr. P-6)

(operatorul / поставщик)

PRESCRIPTIE PENTRU ASIGURAREA ACCESULUI nr. ____

ПРЕДПИСАНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА №

din „____” _____ 200__

от

(numele, prenumele utilizatorului / Ф. И. О. потребителя)

(adresa poștală / почтовый адрес)

Din motivul că la „____” _____ 200__, la prezentarea legitimației, nu ați asigurat reprezentantului întreprinderii accesul la obiectivul din str. _____ pentru cercetarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare și citirea indicațiilor de pe contoare, solicităm repetat, în termen de trei zile, să asigurați accesul la rețelele indicate, preîntîmpinînd operatorul în prealabil cu 24 ore la tel. _____.

În cazul neîndeplinirii prevederilor prezentei prescripții și (sau) neacordării accesului în cadrul vizitei repetate, determinarea volumului serviciilor de alimentare cu apă și evacuare a apelor uzate, pînă la asigurarea accesului solicitat sau pînă la debranșarea obiectivului Dumneavoastră de la rețelele de alimentare cu apă și canalizare, se va efectua conform:

capacității de debit a bransamentului de apă, considerînd viteza apei în el de 1,5 m/sec, în conformitate cu durata zilei de lucru a utilizatorului (pentru organizații, întreprinderi și alți agenți economici);

normelor de consum aprobate, fără a lua în calcul indicațiile aparatelor de evidență în

funcțiune (pentru utilizatorii casnici).

Sumele calculate pentru această perioadă nu vor fi supuse recalculării. De asemenea, ne rezervăm dreptul să ne adresăm în instanța de judecată pentru încasarea forțată a prejudiciului cauzat.

В связи с непредоставлением « _____ » _____ 200 ____ г. доступа представителю поставщика для обследования водопроводных и канализационных сетей и снятию показаний с приборов учёта в вашем строении по ул. _____, обязываем Вас в течение трёх дней обеспечить доступ к вышеуказанным сетям, предварительно за сутки известив нас по тел. _____.

В случае невыполнения данного предписания и (или) непредоставления доступа при повторном посещении расчет объема услуг водоснабжения и водоотведения до предоставления допуска или до отключения вашего объекта от сетей водопровода и канализации, будет производиться в соответствии с:

- пропускной способностью водопроводного ввода при скорости движения воды 1,5 м/сек. за фактическое время работы в сутки (для предприятий, организаций и других экономических агентов;
- утвержденными нормами потребления, без принятия в расчет показаний работающих счетчиков (для потребителей из жилого фонда).

Начисленные за этот период суммы перерасчету не подлежат.

Также, оставляем за собой право обратиться в судебные инстанции для принудительного взыскания причиненного ущерба.

Reprezentantul operatorului _____

Представитель поставщика

(funcția, / должность,)

_____ , _____

(numele, prenumele / Ф.И.О.)

(semnătura /

подпись)

Reprezentantul utilizatorului _____ , _____

Представитель потребителя

(gradul de rudenie, numele, prenumele / степень родства, Ф.И.О.)

(semnătura / подпись)

Primit _____ **ex. de descripție** _____ , _____

Получил

экз. предписания

(numele, prenumele / Ф.И.О.)

(semnătura / подпись)

Anexa nr. 2
la Hotărârea Guvernului nr.1228
din 13 noiembrie 2007

LISTA

hotărârilor de Guvern care se abrogă

1. Hotărârea Guvernului nr.634 din 5 iulie 2000 „Cu privire la unele măsuri de reglementare a procesului de contorizare a consumurilor de apă și energie termică” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 81-83, art.723).

2. Pct.35 din Regulamentul privind folosirea sistemelor comunale de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 656 din 27 mai 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.71-73, art.750).

3. Alineatul cinci din punctul 10 al Regulamentului cu privire la modul de prestare și achitare a serviciilor locative, comunale și necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor și condițiile deconectării acestora de la /reconectării la sistemele de încălzire și alimentare cu apă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.191 din 19 februarie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 29-31, art.263), punctul 3 din anexa nr. 5 la Regulament și anexa nr. 1 la Contractul-model de alimentare cu apă potabilă și apă menajeră a apartamentelor din blocurile locative/ încăperilor locuibile în cămine.